

Ürün Performans Değerlendirme Raporu

28703 sayılı ve 10 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'de değişiklik yapılmasına ilişkin 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin Ek-5 Madde 1.4'üne göre düzenlenmiştir.

Üretici ve Ürün Bilgileri

Firma Unvanı	Adalı Cam Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Firma Adresi	Akçaburgaz Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No: 21-23 Esenyurt - İstanbul
Fabrika Unvanı	Adalı Cam Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fabrika Adresi	Akçaburgaz Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No: 21-23 Esenyurt - İstanbul
Ürün Adı	Isı ile Mukavemeti Arttırılmış (Kısmi Temperlenmiş) Soda Kireç Silikat Camı
Ürün Standardı	TS EN 1863-2
Sistem Bilgileri	02.12.2015 No'lu Sistem Tanıtım Raporu
Üretim / Parti No	02 Aralık 2015
Cam Tipi	Düz cam
Anma Kalınlığı (mm)	4-5-6-8-10

Deney Referans Değerleri

Deney Standardı: TS EN 1863-1: Nisan 2012			
Parçalanma deneyi			Mekanik mukavemet deneyi
Değerlendirilen özellikler	Beş numuneden dördü	Beşinci numune	
Ada sayısı	≤ 2	≥ 3	Eğme mukavemeti (En az): 70 N/mm ²
Adanın alan-kütle eşdeğeri	< 1.000 mm ²	-	
Bütün taneciklerin alan-kütle eşdeğeri	< 5.000 mm ²	-	

Deney Sonucu Başarılı

Acıklamalar:

- (1) Bu sonuçlar, yalnızca deneye alınan numuneler için geçerlidir, ayrıntılı deney ve sonuç bilgileri 15/0867/01 numaralı ve 20 Ocak 2016 tarihli deney raporunda verilmiştir. Bu belgede, deney raporunda verilen özet sonuçlar bulunmaktadır.
- (2) Bu belge, üretici ve ürün bilgileri yukarıda verilen Isı ile Mukavemeti Arttırılmış (Kısmi Temperlenmiş) Soda Kireç Silikat camı numunelerinin TS EN 1863-1: Nisan 2012'ye göre parçalanma ve mekanik mukavemet deneylerine tabi tutulduklarını teyit etmektedir.
- (3) Bu belge, sadece deneyin sonuç kanıtı olarak kullanılabilir ve birinci maddede belirtilen deney raporunun ayrılmaz parçasıdır, tek başına kullanılamaz.
- (4) Bu belge, ürünün belirtilen standartla ilgili özelliğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Üretici bulunan sonuçları ürünün CE işaretleme için kullanabilir ancak CE işaretleme yaparken ilgili ürün standardının gerekliliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

Mehmet Yakut
Teknik Müdür

AB ONAYLANMIŞ KURULUŞ
2271
EU NOTIFIED BODY

